


3F


研究・実験室
大空間実験室
会議室

Institution guidance




4F

研究・実験室
会議室



5F

研究・実験室 会議室



6F

研究・実験室 会議室



研究・実験室

- 室面積 南側 77.4 m²、中央・北側 76.8 m²
- 天井高 2.7m
- 仕上
床 タイルカーペット フリーアクセスフロア 250
壁 スチールパーティション
天井 岩綿吸音板
- 床荷重 5000N/m²
- 実験電力 AC 1φ 3W200/100V 150VA/m²
実験用 3φ 3W 200V 60kVA/フロア (分岐盤止め)
- 通信
情報 UTP12ポート/室
電話 アウトレットのみ1個/室 構内 PHS用アンテナあり
- 照明設備
スイッチ 部屋単位で個別スイッチ (間仕切追加の場合は要追加工事)
保安照明 なし (停電時は非常照明のみ点灯)
照度基準 300 ~ 750lx
照明器具 埋込ルーバー付 HF32W × 2
- 空調
空調機 床置コンパクト形空調機 (4スパンに1台)
送風量 3,500 ~ 11,600 m³/h
外気量 1,600 m³/h
冷却能力 52.3kW 加熱能力 21.7kW 夏 26℃,50% 冬 22℃,40%
変風量単一ダクト方式 VAV 2台/スパン
発熱負荷 75W/m²まで標準装備
予備冷水 75W/m²まで対応可能 (天井内バルブ止め)



外周廊下